

Saapumispäivä	
DNro	
Päätös pvm	

SAVUPIIPUN ASENNUS / TARKASTUSRAPORTTI

Lupnumero	
Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi	
Rakennuspaikka Kylä / Kaupunginosa	Tilan nimi / Korttelin numero Tilan rekisterinumero / Tontin numero
Osoite	
Asennustyön suorittaja:	Puhelin virka-aikana
Savupiipun malli ja tyyppi: _____ Tulisijan malli ja savukaasujen; 1. Maks. lämpötila: _____ °C Savupiipun sijoitus kohteessa esim. sauna, olohuone, pihasauna jne. 2. Keskim.lämpötila: _____ °C	
Asennus- / muuraustyön aloittamisesta on tehty ilmoitus vastaavalle työnjohtajalle.	Kyllä <input type="checkbox"/>
Asentajalla on käytössä valmistajan asennusohjeet sekä riittävä tietämys SRakMK osan E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus määräyksistä ja ohjeista.	<input type="checkbox"/>
Ennen asennusta on varmistettu, että piipunjaksot on valittu niin, että liitoskohdat eivät satu läpivientikohtiin. (metallipiiput SRakMK osa E3 kohta 2.1)	<input type="checkbox"/>
Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus on varmistettu.	<input type="checkbox"/>
Savupiipun ja tulisijan suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin on varmistettu.	<input type="checkbox"/>
Yläpohjan suunniteltu lämpöeristeen vahvuus on selvitetty _____ mm.	<input type="checkbox"/>
Savupiipun läpiviennin kohdalla eristevahvuus on varmistettu - A-luokan palovillaeristeen vahvuus vaakasuunnassa _____ mm - A-luokan palovillaeristeen korkeus pystysuunnassa _____ mm	<input type="checkbox"/>
Savupiippu on muurattu noudattaen SRakMK osan E3 määräyksiä ja ohjeita. Tehdasvalmisteisen CE-merkityn savupiippujen asennuksessa on noudatettu valmistajan asennusohjeita ja läpiviennit on tehty tyyppihyväksynnän mukaisesti. Saavutettu lämpötilaluokka on T_____.	<input type="checkbox"/>
Ullakolle on järjestetty tarvittavat kulkuaukot ja sillat vuositarkastuksia varten.	<input type="checkbox"/>
Savupiipun CE-merkintää osoittava kyltti on kiinnitetty savupiippuun tai sen välittömään läheisyyteen helposti tarkastettavaan paikkaan.	<input type="checkbox"/>
Savupiippu on rakennettu siten, että se voidaan puhdistaa sekä eheys ja kunto tarkastaa.	<input type="checkbox"/>
Käyttö- ja huolto-ohjeet on luovutettu kiinteistön omistajalle.	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päivämäärä _____ / _____ 20 _____

Asennustyön suorittajan allekirjoitus

Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Nimen selvennys

Liitteet: